




ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
Половинского района
ул. Победы, 17, с. Половинное, 641780



Директору МБУ ДО «Половинская
детско-юношеская спортивная
школа»

Вахтину В.А.

13.02.2024 №7-01/2-2024/Прдп73-24-20370016

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений закона

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму, соблюдения прав несовершеннолетних в деятельности МБУ ДО «Половинская ДЮСШ», в ходе которого установлены нарушения указанной сферы законодательства.

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на следующих принципах: законодательное обеспечение прав ребенка; поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда; поддержка общественных объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка.

На основании п. 15 ч. 3, п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, а также образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» к основным принципам противодействия терроризму в Российской Федерации в том числе относятся обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; приоритет мер предупреждения терроризма; конфиденциальность сведений о

Прокуратура Половинского района Курганской
области

№ 7-01/2-2024/Прдп73-24-20370016

специальных средствах, технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников.

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Требования № 1006), которые устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

В соответствии с подп. «д», «н» пункта 24 Требований № 1006 в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия: оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Вопреки указанным требованиям, до настоящего времени объект (территория) образования МКУ ДО «Половинская ДЮСШ» (ул. Декабристов, д.1, с. Половинное, Половинский район) не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории, о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

✓ Кроме того, не организовано взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»¹, к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В силу ст. 37 ФЗ №69, руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

¹ Далее – ФЗ № 69

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»².

В результате обследования выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

✓ Установки автоматической пожарной сигнализации на объекте защиты находятся в неработоспособном состоянии (ст. 1, ст. 6, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Системы пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 не обеспечивают подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре (ст. 1, ст. 4, ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации, на объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

На объекте защиты допускается обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа с недействующими нормативно правовыми актами (ППБ 01-03) (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной

² Далее – Постановление № 1479

защиты не в полном объеме (п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

✓ Не в полном объеме разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности (п. 392 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Допускается использование подвального этажа для организации детского досуга (п. 8 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Не в полном объеме обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения (п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

✓ Не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для samozакрывания и уплотнений в притворах (первый и цокольный этаж) (п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

✓ Допускается хранение под лестничным маршем горючих материалов (лестничная клетка первого и цокольного этажа) (пп. «К» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

В силу ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»³ образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения и создает условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся, воспитанников.

Согласно подп. 8 п.1 ст. 41 ФЗ №273, охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с подп. 3 п.4 ст. 41 ФЗ № 273, организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

³ Далее – ФЗ №273

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования установлены не соответствия требованиям санитарного законодательства.

Последняя отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки директором, тренером МБУДО «Половинская ДЮСШ» Вахтиным В.А. 26.12.2017 г., дата прохождения очередной гигиенической подготовки и аттестации (периодичность 1 раз в 2 года) – декабрь 2019 г. – не пройдена, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

На объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (договор на проведение производственного контроля отсутствует), что не соответствует требованиям п. 1.8. СП 2.4.3648-20.

Туалетные комнаты (для мальчиков и девочек) не оснащены держателями для туалетной бумаги (рулоны туалетной бумаги стоят на сливных бочках), что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления отсутствует, что не соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь не промаркирован в зависимости от назначения помещения и вида работ (в том числе, отсутствует специальная маркировка на уборочном инвентаре для туалетов); после окончания уборки инвентарь не ополаскивается проточной водой (промывается в ведре); инвентарь для туалетов после использования не обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению, что не соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Невыполнение требований по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния образовательного учреждения по созданию безопасных условий ставит под угрозу жизнь и здоровье учащихся и сотрудников образовательной организации, а также неопределенного круга лиц.

Выявленные нарушения стали возможны по причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей виновными должностными лицами.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре» Российской Федерации,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых мерах по устранению нарушений и недопущению подобных фактов впредь сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

В случае привлечения лиц к дисциплинарной ответственности приложить копии приказов о наказании.

Заместитель прокурора района

М.Ж. Нурписова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 73C44AB86A4D976DE21F7BEA175885CA
Владелец Нурписова Меруерт Жакеповна
Действителен с 24.01.2024 по 18.04.2025